

| 省エネルギー法に基づく<br>エネルギー 管理標準   |   | 空冷ヒートポンプ シングルエアコン 管理標準 |  | 玉島市民交流センター                             |                |
|---|---|------------------------|--|--|----------------|
|   |   |                        |  | 管理番号                                   | 5              |
|   |   |                        |  | ページ                                    | 1              |
| 1、目的<br>この管理標準は、省エネルギー法第5条並びに告示「判断基準」に基づき運転管理、計測管理、計測記録、保守点検を適切に行い、エネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。 |   |                        |  |  |                |
| 2、適用範囲<br>倉敷市玉島市民交流センターに設置された空冷ヒートポンプシングルエアコンに適用する。<br>(体育館の1階管理室、1階談話室、2階談話室、2階トレーニング室)    |   |                        |  |  |                |
| 項目  | 内 容   |                        |  | 管理基準                                   | 参照文書           |
| 運<br>転<br>管<br>理  | 1、利用施設単位に利用者が冷暖房を作動する。<br>2、空調作動時間は、施設の利用開始から終了時間とする。空室状態のときは冷暖房を中止する。<br>3、冷暖房期間及び設定温度は次の通りとし、冷暖房の切り替えは交流センター事務室(担当)が行う。<br>冷房期間: 6月1日から9月30日<br><br>暖房期間: 12月1日から3月31日<br>注) 期間・温度とも施設利用形態により調整する<br>4、運転管理については、利用者に協力を求めるべく冷暖房の期間・温度を掲示し省エネを惹起する。体育棟管理室が適宜巡回パトロールを行い監視する。<br>5、屋外からの入出熱管理<br>・ガラス窓からの入出熱を防止するため、適宜ブラインドを使用する。 |                        |  | 設定温度28<br>運用26～28<br>設定温度18<br>運用18～20 | 「空調設備<br>管理要領」 |
| 計<br>測<br>管<br>理  |   |                        |  |  |                |
| 保<br>守<br>点<br>検  | 1、定期点検は、外部委託とする。<br>室外機、室内機の点検はメーカー仕様による。<br>フィルターの清掃<br>注) フィルターの清掃は、委託業者による定期清掃以外に、汚れが懸念される場所については交流センター職員が定期清掃の中間で実施する。<br>2、点検結果は、記録保管する。   |                        |  | 2回/年                                   | 「点検結果<br>報告書」  |
| 新<br>設<br>措<br>置  | 1、省エネ型機器を採用する。  |                        |  |  |                |

制定: 平成25年 2月 1日

改訂: 平成26年 2月 1日