

組積造（石積，れんが塀等）塀の点検チェックリスト

| 点検項目 | | 点検内容 | 点検結果 (該当箇所)に○) |
|-----------------------------|------|--|-------------------|
| 1 | 塀の高さ | 1.2m以下である。 | はい・いいえ |
| 2 | 塀の厚さ | 壁頂までの垂直距離が1/10以上である。 | はい・いいえ |
| 3 | 控え壁 | 塀の長さ4m以内ごとに，塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。 | はい・いいえ |
| 4 | 健全性 | 傾き，ひび割れがなく，健全である。 | はい・いいえ |
| 5 | 基礎 | コンクリートの基礎がある。（または図面等で確認できる。） | はい・いいえ・不明 |
| 【以下の項目は1～5のすべてが「はい」の場合のみ回答】 | | | |
| 6 | 基礎 | 基礎の根入れ深さ（地盤面からの深さ）は20cm以上である。（または図面等で確認できる。） | はい・いいえ・不明 |

上記項目を点検し，1つでも点検結果に「いいえ」又は「不明」の項目があれば補助の対象となります。「いいえ」又は「不明」となった項目については，**点検結果の内容がわかる写真の添付**が必要です。

なお，専門家による耐震診断等を行った場合は，その報告書をもってこのチェックリストに変えることができます。

上記については，補助申請した組積造（石積，れんが塀等）塀の点検結果であり，事実と相違ありません。

年 月 日

倉敷市長 様

申請者 住所

氏名
