

倉敷市内の水道水質検査結果 4 月分

浄水場	上成浄水場	上成浄水場	上成浄水場	酒津浄水場	酒津浄水場	酒津浄水場	片島浄水場	片島浄水場	検査地点に 送水している浄水場
採 水 地 点	玉島の森 (玉島乙島)	岩谷公園 (玉島黒崎)	上郷公園 (玉島道口)	矢部公園 (矢部)	早沖公園 (茶屋町早沖)	笹沖桜苑遊 園 (笹沖)	水島千鳥町公 園 (水島西千鳥町)	鶴新田公園 (鶴新田)	水道水の採水を 行なっている地点
採水年月日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	採水日時
水 温	15.3	15.8	17.1	15.9	17.0	15.4	16.5	16.4	採水時の水温
残留塩素	0.40	0.26	0.32	0.30	0.42	0.40	0.40	0.38	給水栓で0.1mg/L以上
水質基準項目 (51項目)									水質基準値
一般細菌	0	2	0	0	0	0	0	2	100cfu/ml以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	<0.0003	――	――	――	――	――	<0.0003	――	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物	<0.00005	――	――	――	――	――	<0.00005	――	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物	<0.001	――	――	――	――	――	<0.001	――	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物	<0.001	――	――	――	――	――	<0.001	――	0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物	<0.001	――	――	――	――	――	0.003	――	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物	<0.002	――	――	――	――	――	<0.002	――	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0.004	――	――	――	――	――	<0.004	――	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	――	――	――	――	――	<0.001	――	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	――	――	――	――	――	0.6	――	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.42	0.41	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	<0.01	――	――	――	――	――	0.07	――	1.0 mg/L以下
四塩化炭素	<0.0002	――	――	――	――	――	<0.0002	――	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン	<0.001	――	――	――	――	――	<0.001	――	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	――	――	――	――	――	<0.0002	――	0.04 mg/L以下
ジクロロメタン	<0.0002	――	――	――	――	――	<0.0002	――	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0.0002	――	――	――	――	――	<0.0002	――	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン	<0.0002	――	――	――	――	――	<0.0002	――	0.01 mg/L以下
ベンゼン	<0.0002	――	――	――	――	――	<0.0002	――	0.01 mg/L以下
塩素酸	<0.06	――	――	――	――	――	0.07	――	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸	<0.002	――	――	――	――	――	<0.002	――	0.02 mg/L以下
クロロホルム	0.002	――	――	――	――	――	0.006	――	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸	<0.002	――	――	――	――	――	0.004	――	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.002	――	――	――	――	――	0.010	――	0.1 mg/L以下
臭素酸	<0.001	――	――	――	――	――	<0.001	――	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン	0.007	――	――	――	――	――	0.029	――	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸	<0.002	――	――	――	――	――	0.004	――	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.003	――	――	――	――	――	0.007	――	0.03 mg/L以下
ブロモホルム	<0.001	――	――	――	――	――	0.006	――	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド	<0.004	――	――	――	――	――	<0.004	――	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物	<0.01	――	――	――	――	――	<0.01	――	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02	――	――	――	――	――	0.03	――	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物	<0.03	――	――	――	――	――	<0.03	――	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物	<0.01	――	――	――	――	――	<0.01	――	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	8	8	8	7	7	7	29	28	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物	<0.001	――	――	――	――	――	<0.001	――	0.05 mg/L以下
塩化物イオン	9	9	9	8	8	8	34	34	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	56	55	50	50	50	50	50	300 mg/L以下
蒸発残留物	62	――	――	――	――	――	112	――	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤	――	――	――	――	――	――	――	――	0.2 mg/L以下
ジオスミン	――	――	――	――	――	――	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	――	――	――	――	――	――	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤	――	――	――	――	――	――	――	――	0.02 mg/L以下
フェノール類	――	――	――	――	――	――	――	――	0.005 mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	3 mg/L以下
p H 値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.7	7.7	5.8以上8.6以下
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
色度	0.7	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
判 定	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	

検査機関 倉敷市水道局浄水課

倉敷市内の水道水質検査結果 4 月分

浄水場	真備浄水場	総社・真備浄水場	福井浄水場	西阿知浄水場	西阿知浄水場	西阿知浄水場	西阿知浄水場	検査地点に 送水している浄水場
採 水 地 点	真備公民館 二万分館 (上二万)	真備公民館 呉妹分館 (尾崎)	粒浦公園 (東粒浦)	明石公園 (児島田の口)	惣佐池公園 (児島田の口)	南畝第 1 公園 (南畝)	添池公園 (菰池)	水道水の採水を行なっている地点
採水年月日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	令和5年4月18日	採水日時
水 温	17.2	16.6	17.6	18.5	16.1	16.5	16.5	採水時の水温
残留塩素	0.28	0.32	0.38	0.24	0.20	0.34	0.30	給水栓で0.1mg/L以上
水質基準項目（51項目）								水質基準値
一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	100cfu/ml以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－	<0.0003	－	－	－	－	－	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物	－	<0.00005	－	－	－	－	－	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	0.6	－	－	－	－	－	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.23	0.07	0.27	0.08	0.08	0.08	0.08	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－	<0.01	－	－	－	－	－	1.0 mg/L以下
四塩化炭素	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.04 mg/L以下
ジクロロメタン	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
ベンゼン	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
塩素酸	－	<0.06	－	－	－	－	－	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.02 mg/L以下
クロロホルム	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－	0.001	－	－	－	－	－	0.1 mg/L以下
臭素酸	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン	－	0.003	－	－	－	－	－	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸	－	<0.002	－	－	－	－	－	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.03 mg/L以下
ブロモホルム	－	0.002	－	－	－	－	－	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド	－	<0.004	－	－	－	－	－	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－	<0.01	－	－	－	－	－	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物	－	<0.03	－	－	－	－	－	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物	－	<0.01	－	－	－	－	－	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	15	7	49	7	7	7	7	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物	－	<0.001	－	－	－	－	－	0.05 mg/L以下
塩化物イオン	19	8	37	10	10	10	10	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86	50	103	51	50	50	50	300 mg/L以下
蒸発残留物	－	55	－	－	－	－	－	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	0.2 mg/L以下
ジオスミン	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	－	－	0.02 mg/L以下
フェノール類	－	－	－	－	－	－	－	0.005 mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.7	0.4	0.7	0.7	0.8	0.8	3 mg/L以下
p H値	7.0	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でないこと
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	5度以下
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
判 定	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	