

給水装置工事設計協議書（受水槽方式）				整理番号	担 当	係 長	貯 水 タ ン ク	設置及び構造は、建築基準法施行令に定める基準による。													
協 議 書	水道局 協議者氏名	水道局			協 議 年 月 日	年		月	日	給水予定日	年	月	日	受 水 槽	設 置 位 置	貯 水 容 量		備 考			
															屋内 階	2槽式	m3	基	消火水槽併用内訳		
	屋外	1槽式	m3	基																	
	協議申込者 住 所 氏 名	TEL													高置水槽	屋内 階	2槽式	m3	基	地上からの高さ	m
																屋外 階上	1槽式	m3	基	最高位水栓迄の高さ	m
	給水装置工事 所 在 地	TEL													中間水槽	屋内 階	m3		基	最高位水栓迄の高さ	m
屋外 階上								最低位水栓迄の高さ	m												
副受水槽					m3																
給水装置工事 申込者住所氏名	TEL			消火水槽	m3																
					計 算 方 法	一括計量	メータ口径 mm														
						各戸計量 (メータ)	mm 個	mm 個	併用非住宅一括メータ		mm1個										
給水装置工事の設計に当たっては倉敷市水道条例, 同施行規定及びその他の定めによるものとし, 次の事項については, 協議者双方が確認したので, これに基づき設計し, 工事申込みをするものとする。								メータ設置方法	居室側壁埋設 階 個												
									地 中 埋 設 階 個												
建物の種類	種 類	戸 数	階層数	延面積	その他	〔 地中埋設以外は屋外又は屋外と同条件での設置は認めない。 〕	シャフト内 (P・S)	区 分	扉 の 開 口 部		空間形状図寸法										
	専用住宅							水 道 専 用	幅 ×高さ												
	併用住宅							共 同 格 納	幅 ×高さ												
	非 住 宅							メー タ の 防 凍	専用メータボックス												
	そ の 他							対策の施行方法	その他 ()												
1 日 平 均 使 用 水 量	イ 「 」による。 ロ 特殊使用につき使用実績による。 実績水量(最低過去12ヶ月以上を参考にする) 新・旧給水装置の規模比較 ハ その他						給 水	ボールタップ	口径 mm型式 開閉方式(電磁弁, その他)												
								引 込 管	配水管位置		管種	口径	mm								
									給水管引込位置		管種	口径	mm								
								（使用水量の計算）							備考	受水槽以下の給水管	管種 その他 口径 mm				
	定 流 量 弁	要・不要 制限流量 ℓ／分																			